



ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60112.0235.2024**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne w wykonaniu higienicznym**
MC H, typ W: 0,05,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125;
MC H, typ S: 30,40,50,70,90,120,160,200,300,400,500,600,800;
MC H, typ P: 0,10,20,30,40

Zawierający / containing: stal ocynkowaną malowaną proszkowo, stal nierdzewną, stal ocynkowaną pokrytą poliestrem, aluminium, miedź, wełnę mineralną i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych w budynkach użyteczności publicznej (m.in. w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą), w laboratoriach, w obiektach m.in. branży farmaceutycznej, spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaje wymienników ciepła i technologia nawilżania powietrza, muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. W trakcie prac montażowych i eksploatacji materiał izolacyjny nie może przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą dopuszcza się stosowanie wyłącznie nawilżaczy parowych. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Urządzenia należy okresowo przeglądać, czyścić. Montaż i eksploatacja wyrobów zgodnie z zaleceniami producenta. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Micro-Clima Sp. z o.o.
05-250 Radzymin
Ciemne, ul. Dziennikarska 7

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Micro-Clima Sp. z o.o.
05-250 Radzymin
Ciemne, ul. Dziennikarska 7

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.10.18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.10.18 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 października 2024

The date of issue of the certificate: 18th October 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. M. Jankiewicz
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

